

COMPRASNET

Pregão Eletrônico



Esclarecimento 04/06/2020 15:58:05

Em relação ao QTA, a peça editalícia determina o seguinte: "3.8. Deve ser acompanhado de quadro de transferência automático, QTA, composto por 02 (dois) contatores tripolares de 160A, intertravados elétrica/mecanicamente, de capacidade adequada ao Grupo Gerador..." Questiona-se a possibilidade de aceite da seguinte configuração: "QTA composto por 01 (uma) chave comutadora motorizada tetrapolar de 160A em AC-33A, 03 posições (I-rede, 0-desligado, II-gerador), comando motorizado, com manopla para comutação manual para situações emergenciais, de capacidade adequada ao Grupo Gerador. Esta configuração é considerada extremamente segura, e é a sugerida pelo fabricante do Gerador a ser proposto (Fabricante sugerido no Termo de Referência)."

[Fechar](#)

COMPRASNET

Pregão Eletrônico



Resposta 04/06/2020 15:58:05

O dispositivo proposto é superior ao especificado no Edital. Sendo assim não há impedimento à aceitação do mesmo, uma vez que a configuração sugerida é válida para aceitação, pois atende e supera aos requisitos indicados do Termo de Referência.

[Fechar](#)