

Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 90019/2026 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto**



Contratação em período de cadastramento de proposta

27/04/2026 16:39

- 1- Desinstalação. Este deverá ser por conta do contratado?
- 2- Descarte. Este será por conta do contratado?
- 3- O responsável técnico deve ser Engenheiro Mecânico ou Engenheiro Elétrico?

1 e 2 – Conforme 1.1.5. do Termo de Referência ANEXO I, na instalação dos equipamentos Self Contained com condensação a água, a CONTRATADA deverá realizar a desinstalação e o descarte dos existentes, desconexão hidráulica e elétrica, desconexão dos dutos de insuflamento.

3 – Para atendimento à qualificação técnica exigida no Edital, o responsável técnico poderá ser Engenheiro Mecânico ou Engenheiro Elétrico, sendo que este deverá ser detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado no Conselho Regional da região onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT expedida por esse Conselho que comprove a execução de serviços de instalação de condicionadores de ar do tipo Self Contained com condensação à água em um único atestado (Item 1.6.3).