

Parecer TRF2 1747345

Senhor Diretor da SMAP,

Em atendimento à solicitação da Assessoria de Licitações (ALIC), despacho [1746230](#), apresento PARECER TÉCNICO referente às propostas [1740434](#), [1745975](#), [1743692](#), [1733273](#), [1736806](#) e [1734301](#), submetidas pelas empresas abaixo descritas:

EMPRESA:	C.J.P. SUPPLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Qualificação técnica Item 9.5.1.1 do Edital:	A aptidão acima referida será comprovada mediante a apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante fornece ou forneceu equipamentos para sistema de climatização predial.	
Atestados apresentados	Documento SEI 1745987 . CONTRATANTE: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	
Atende aos requisitos de qualificação técnica?	SIM (X)	NÃO ()
Fundamentação:	O atestado descreve fornecimento de equipamentos para sistema de climatização predial conforme exigido no Edital.	
Especificação técnica:	Proposta, documento SEI 1745975 .	
Item 2 – Fancoil tipo Fancolete Piso Teto 36.000 Btu/h atende às especificações técnicas do Edital?	SIM ()	NÃO (X)

Fundamentação:	O equipamento proposto não atende às exigências editalícias, visto que o Termo de Referência exige o fornecimento de Fancoil tipo Fancolete Piso Teto 36.000 Btu/h.
-----------------------	--

CONCLUSÃO: Face o exposto acima, informo que a proposta da empresa C.J.P. SUPPLY COMERCIO E SERVICOS LTDA **NÃO ATENDE** às exigências do Edital.

EMPRESA:	R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	
Qualificação técnica Item 9.5.1.1 do Edital:	A aptidão acima referida será comprovada mediante a apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante fornece ou forneceu equipamentos para sistema de climatização predial.	
Atestados apresentados	Documento SEI 1733283 . CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – CAMPUS GOIÂNIA (pág. 10).	
Atende aos requisitos de qualificação técnica?	SIM (X)	NÃO ()
Fundamentação:	O atestado descreve fornecimento de equipamentos para sistema de climatização predial conforme exigido no Edital.	
Especificação técnica:	Proposta, documento SEI 1733273 .	

Item 4 – Ar condicionado Split PISO TETO 24.000 Btu/h atende às especificações técnicas do Edital?	SIM ()	NÃO (X)
Fundamentação:	O equipamento proposto não atende às exigências editalícias, visto que o Termo de Referência exige o fornecimento de ar condicionado cuja evaporadora seja do tipo PISO TETO .	

CONCLUSÃO: Face o exposto acima, informo que a proposta da empresa R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA **NÃO ATENDE** às exigências do Edital.

EMPRESA:	JEAN SILVA DA CUNHA	
Qualificação técnica Item 9.5.1.1 do Edital:	A aptidão acima referida será comprovada mediante a apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante fornece ou forneceu equipamentos para sistema de climatização predial.	
Atestados apresentados	Documento SEI 1736817 . CONTRATANTE: CLIMA E TECH SOLUCOES LTDA.	
Atende aos requisitos de qualificação técnica?	SIM ()	NÃO (X)
Fundamentação:	O atestado não descreve fornecimento de equipamentos para sistema de climatização predial conforme exigido no Edital.	

Especificação técnica:	Proposta, documento SEI 1736806 .	
Item 5 – Ar condicionado Split PISO TETO 36.000 Btu/h atende às especificações técnicas do Edital?	SIM (X)	NÃO ()
Fundamentação:	O equipamento proposto possui especificação técnica de acordo com as especificações técnicas editalícias.	

CONCLUSÃO: Face o exposto acima, informo que a proposta da empresa JEAN SILVA DA CUNHA **NÃO ATENDE** às exigências do Edital.

EMPRESA:	POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA	
Qualificação técnica Item 9.5.1.1 do Edital:	A aptidão acima referida será comprovada mediante a apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante fornece ou forneceu equipamentos para sistema de climatização predial.	
Atestados apresentados	Documento SEI 1734515 . CONTRATANTE: ECONÔMICA COMÉRCIO LTDA (pág. 3).	
Atende aos requisitos de qualificação técnica?	SIM (X)	NÃO ()
Fundamentação:	O atestado descreve fornecimento de equipamentos para sistema de climatização predial conforme exigido no Edital.	

Especificação técnica:	Proposta, documento SEI 1734301 .	
Item 6 – Ar condicionado Split PISO TETO 48.000 Btu/h atende às especificações técnicas do Edital?	SIM ()	NÃO (X)
Fundamentação:	O equipamento proposto não atende às exigências editalícias, visto que o Termo de Referência exige o fornecimento de ar condicionado cuja condensadora seja do tipo retangular (descarga de ar horizontal) nas medidas aproximadas conforme item 1.1.1.6.57.	

CONCLUSÃO: Face o exposto acima, informo que a proposta da empresa POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA **NÃO ATENDE** às exigências do Edital.

Ressalto que a presente análise se restringe a qualificação técnica e proposta.

Respeitosamente,