



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

PARECER TRF2 1847781

Sr. Diretor,

Conforme solicitado pela ALIC no Despacho 1847717 e, após diligência, 1847712, ressaltando a TRF2-ODS-2018/00002, segue a análise da documentação apresentada nos autos:

EMPRESA:	TEC-NEW PROJETOS E SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	
Proposta	SEI - 1847712	
Atende aos requisitos do edital?	<u>SIM</u> ()	<u>NÃO</u> (X)
Fundamentação:	<p>Após solicitação de diligência, a licitante especificou em sua proposta o Disjuntor marca SIEMENS modelo 3WJ1225-2AE02-0AA0.</p> <p>Em consulta com o catálogo técnico do fabricante foi verificado que o modelo em questão utiliza a unidade de trip ETU350WJ. Esta unidade de trip possui apenas proteção de sobrecarga (L), curto-circuito com retardo (S) e curto-circuito instantâneo (I). Falta a proteção de falta à terra (G).</p> <p>No termo de referencia é claro em relação a esta proteção:</p> <p>“1.1.2.3. O disjuntor deverá ser dotado de unidade de disparo eletrônica microprocessada, permitindo ajustes de proteção do tipo LSIG: (...) 1.1.2.3.4. (G) Proteção contra falta à terra (Ground Fault). “</p> <p>Conforme catálogo anexo aos autos, o modelo ofertado não atende aos requisitos exigidos em edital.</p>	
Qualificação técnica Item 9.5.1. do Edital	Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando a habilitação da licitante na ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, e o seu atual quadro de responsáveis técnicos.	
Documento Apresentado	SEI – 1844041, páginas 19 a 21.	

Atende aos requisitos de qualificação técnica?	SIM (X)	NÃO ()
Fundamentação:	Certidão de Registro n.º 81077/2026 emitida pelo CREA-RJ com responsável técnico Sr. ANDERSON CAMARINHO DO NASCIMENTO.	
Qualificação técnica Item 9.5.2 do Edital	<p>9.5.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação;</p> <p>9.5.2.1 - Capacitação Técnico-operacional: Apresentação de pelo menos 1 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica, que ateste que a licitante executou serviços contendo referência à execução de serviços técnicos em subestação de energia com demanda superior a 800kVA.</p> <p>9.5.2.2 - .Capacitação Técnico-profissional - comprovação de que possui em seu corpo técnico, 01 (um) profissional de nível superior, na área de Engenharia Elétrica, modalidade Eletrotécnica, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica que comprove a experiência do profissional na execução de serviços técnicos em subestação de energia com demanda superior a 800kVA;</p>	
Atestado Apresentado	SEI 1844041 – página 4	
Atende aos requisitos de qualificação técnica?	SIM (X)	NÃO ()
Fundamentação:	Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo CONDOMÍNIO DO PARKSHOPPING CAMPO GRANDE a favor da licitante e, como responsável técnico o Sr. ANDERSON CAMARINHO DO NASCIMENTO, comprovando a execução de serviços de manutenção preventiva em subestação com 9.5 MW de potência.	
Qualificação técnica Item 9.5.2.2.1	O responsável técnico acima elencado deverá pertencer ao quadro da empresa, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio do contrato/estatuto social, o administrador ou diretor, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a licitante e o profissional detentor de declaração de contratação futura emitida pela licitante, acompanhada de sua anuência.	
Documento Apresentado	SEI 1844021 – páginas 8 a 14.	
Atende aos requisitos de qualificação técnica?	SIM (X)	NÃO ()
Fundamentação:	Apresentação de Contrato de Prestação de Serviços entre a proponente e o Sr. ANDERSON CAMARINHO DO NASCIMENTO.	

CONCLUSÃO

Face ao exposto acima, informo que a proposta empresa TEC-NEW PROJETOS E SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA **NÃO ATENDE** às exigências do Edital.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GUALBERTO RODRIGUES ALVES**, Supervisor, em 18/06/2026, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1847781** e o código CRC **D7DB12C8**.